



Ref. Certif. No.

SE-66933IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
ProduitLow voltage switchgear and controlgear:
Contactors and motor-startersName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurDelixi Electric Ltd.
Delixi High-Tech., Industry Park, Liushi Town, Yueqing,
Zhejiang 325604, CHINAName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as above

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Same as applicant

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème}Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

HDR6-18

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

See page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60947-5-1:2003 and A1
IEC 60947-4-1:2009As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

SH11090562-001, -002

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Signature:

Bo Berglöf

Date: 18 October 2011

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Type	HDR6-18					
Rating:	U _i = 690V, 3 poles, U _{imp} = 6kV, IP20, 50/60Hz					
Main circuit:						
U _e (V):	690					
I _e , AC-3 (A):	0,10-0,15	0,12-0,18	0,18-0,25	0,25-0,36	0,35-0,50	0,5-0,7
	0,63-0,90	0,9-1,2	1,2-1,8	1,8-2,5	2,5-3,6	3,5-4,8
	4,5-6,3	5-7	6,3-9,0	9-12	11-15	14-18
Trip class:	10A					
I _r (A):	3000					
I _q (A):	3000					
Auxiliary circuit:						
U _e (V):	AC 220/240		AC 380/415		DC 220/240	
I _e , (A):	AC-15: 1,64		AC-15: 0,95		DC-13: 0,23	
I _{th} (A):	6					

Date: 18 October 2011

Signature: 